

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
<b>Basdorf</b>															
2	Lanker Str., Am Waldesrand (Mon.-Schacht)	23.11.20	eurofins	305	10,6	7,21	0,008	0,004	< 0,1	9	0		0	0	0
		14.1.21	ifp	274	6,8		< 0,02	< 0,005	1,7	-	-		-	-	-
		28.1.21	ifp	277	6,3	6,5	< 0,02	< 0,005	0,18	-	-		-	-	-
		24.2.21	AKS	431	6,2		0,016	< 0,005		0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	331	5,1	6,2	< 0,02	< 0,005	0,25						
		25.3.21	ifp	276	6,0	7	< 0,02	< 0,005	0,13						
		29.3.21	AKS	323	7,7		0,01	< 0,005		> 200	0		0	0	0
		8.4.21	ifp	334	8,7	5,2	< 0,02	< 0,005	0,14						
		9.4.21	AKS							27	0	0	0	0	0
		22.4.21	ifp	638	8,2		< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		27.4.21	AKS	300	10,6	5,4	< 0,01	< 0,005	0,04	1	0		0	0	0
		6.5.21	ifp	313	10,3	5,1	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		20.5.21	ifp	321	12,0	4,0	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		25.5.21	AKS	350	12,2	7,6	< 0,01	< 0,005	0,12	27	0		0	0	0
		1.7.21	AKS	651	18,9	8,5	< 0,01	< 0,005	0,08	10	0		0	0	0
		26.7.21	AKS	297	20,6	4,9	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0		0	0	1
		28.7.21	AKS							0	1		0	0	0
8	Rosenstr. / Aternstr.	23.11.20	eurofins	561	10,1	4,33	0,023	0,002	< 0,1	27	6		0	0	0
		14.1.21	ifp	620	6,4		< 0,02	< 0,005	1,7	-	-		-	-	-
		28.1.21	ifp	630	6,1	9	< 0,02	< 0,005	0,1	-	-		-	-	-
		25.2.21	ifp	643	4,8	9,7	< 0,02	< 0,005	< 0,01						
		25.3.21	ifp	643	5,9	8,8	< 0,02	< 0,005	0,16						
		8.4.21	ifp	621	7,8	8,9	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		22.4.21	ifp	406	8,5		< 0,02	< 0,005	< 0,10						
9	Sandweg / Ziegelweg 5	23.11.20	eurofins	625	9,7	4,21	0,249	0,008	0,2	-	-		-	-	-
		1.12.20	ifp				0,2								
		14.1.21	ifp	628	6,4		0,84	0,024	1,7	1	0		0	0	0
		28.1.21	ifp	640	5,4	9,4	0,064	< 0,005	0,29	2	1		0	0	0
		11.2.21	ifp	638	7,4		< 0,02	< 0,005	0,1	4	0		0	0	0
		25.2.21	ifp	642	6,2	9,5	0,04	< 0,005	0,5	0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	625	5,0	8,7	0,022	< 0,005	0,21						
		25.3.21	ifp	645	6,3	8,2	< 0,02	< 0,005	4,9	2	0		0	0	0
		8.4.21	ifp	642	9,3	8,7	< 0,02	< 0,005	0,12	0	0		0	0	0
		22.4.21	ifp	631	8,9		0,066	< 0,005	0,14	5	2		0	0	0
		6.5.21	ifp	629	12,4	8,9	0,43	0,012	1,05	0	0		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet W a n d l i t z

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
11	Eichenstr. / Erikastr.	20.5.21	ifp	634	12,6	7,2	< 0,02	< 0,005	1,0	0	0		0	0	0
		14.1.21	ifp	582	6,0		0,055	< 0,005	< 0,1	–	–		–	–	–
		28.1.21	ifp	637	5,9	9,2	< 0,02	< 0,005	0,16	–	–		–	–	–
		25.2.21	ifp	640	4,6	9,9	< 0,02	< 0,005	0,85						
		11.3.21	ifp	625	5,1	9	0,031	< 0,005	0,19						
		25.3.21	ifp	644	5,3	8,2	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		8.4.21	ifp	621	8,2	9,0	0,025	< 0,005	0,2						
		6.5.21	ifp	634	10,1	9,3	0,02	< 0,005	0,1						
		20.5.21	ifp	629	12,2	6,9	0,047	< 0,005	0,11						
14	An der Wildbahn / Heidblöße (Monitor-Sch.)	23.11.20	eurofins	432	9,8	5,21	0,013	< 0,001	0,1	4	0		0	0	0
		14.1.21	ifp	447	6,1					3	0		0	0	0
		28.1.21	ifp	460	8,4	8,4				0	0		0	0	0
		11.2.21	ifp	637	5,1		0,049	< 0,005	0,45	4	2		0	0	0
		11.3.21	ifp	571	5,8	8,4				2	0		0	0	0
		25.3.21	ifp	562	6,0	7,7				7	3		0	0	0
		29.3.21	AKS	293	8,3		0,022	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		8.4.21	ifp	617	8,0	8,8				0	0		0	0	0
		22.4.21	ifp	613	9,1					8	2		0	0	0
		27.4.21	AKS	587	9,6	8,2	0,032	< 0,005	0,04	0	1		1	0	0
		3.5.21	AKS							0	0		0	0	0
		6.5.21	ifp	621	10,0	9,4				0	0		0	0	0
		20.5.21	ifp	622	11,8	7,2				9	0		0	0	0
		25.5.21	AKS	509	12,9	8,8	0,063	< 0,005	0,18	2	0		0	0	0
		1.7.21	AKS	636	18,1	8,5	0,018	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0
26.7.21	AKS	626	20,3	8,6	0,029	< 0,005	0,05	7	1		0	0	0		
15	Förstersteig (bei Nr. 8)	14.1.21	ifp	468	6,0		0,24	0,013	0,35	–	–		–	–	–
		28.1.21	ifp	557	4,9	8,4	0,02	< 0,005	0,22	–	–		–	–	–
		25.2.21	ifp	624	4,1	9,7	< 0,02	< 0,005	0,2						
		11.3.21	ifp	610	4,5	6,9	< 0,02	< 0,005	0,13						
		25.3.21	ifp	561	5,0	7,4	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		8.4.21	ifp	622	7,5	8,7	0,02	< 0,005	0,1						
		22.4.21	ifp	613	8,8		0,024	< 0,005	0,12						
6.5.21	ifp	615	10,0	9,5	0,041	< 0,005	0,19								

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
17	Summter Str. (PW) Monitorinschacht	20.5.21	ifp	627	11,9	7,1	< 0,02	< 0,005	0,13						
		24.2.21	AKS	604	5,6		0,013	< 0,005		0	0		0	0	0
		29.3.21	AKS	311	7,1		< 0,01	< 0,005		1	3	0	0	0	0
		27.4.21	AKS	619	8,6	7,3	0,013	< 0,005	0,08	1	0		0	0	0
		25.5.21	AKS	574	11,4	7,0	< 0,01	< 0,005	0,02	30	0		0	0	0
		1.7.21	AKS	620	20,0	8,2	0,014	< 0,005	0,09	13	0		4	0	0
		6.7.21	LWU											0	
26.7.21	AKS	602	21,6	8,1	0,017	< 0,005	0,02		27	0		0	0	0	
19	Bernauer Waldweg/Zur Heide (Monitor-Sch.)	27.1.21	AKS	357	4,6	8,8	0,015	< 0,005	< 0,05	0	0		0	0	0
		24.2.21	AKS	394	5,6		0,012	< 0,005	< 0,05	0	0		0	0	0
		29.3.21	AKS	302	7,3		0,014	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		27.4.21	AKS	421	9,6	7,7	< 0,01	< 0,005	0,7	0	0		0	0	0
		25.5.21	AKS	343	13,3	7,0	0,016	< 0,005	0,17	21	1		0	0	0
		1.7.21	AKS	500	17,5	7,1	0,04	< 0,005	0,1	4	0		0	0	0
		26.7.21	AKS	398	19,4	6,1	0,013	< 0,005	0,02	3	0		1	0	0
		28.7.21	AKS							6	0		0	0	0
22/23	Grund-/Gesamtschule, Primelstraße 12	29.3.21	AKS	303	10,5		0,012	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		27.4.21	AKS	320	11,4	5,8	0,01	< 0,005	0,13	0	1		0	0	0
		25.5.21	AKS	325	13,5	5,9	0,01	< 0,005	0,1	0	1		0	0	0
		1.7.21	AKS	638	18,6	8,8	0,012	< 0,005	0,15	0	0		0	0	0
		26.7.21	AKS	626	21,0	8,9	0,015	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
25	Seniorenhof am Teich, Eschenweg 1	23.11.20	eurofins	624	10,8	4,61	0,01	< 0,001	< 0,1	9	4		0	0	0
		14.1.21	ifp	628	6,0					1	0		0	0	0
		28.1.21	ifp	639	8,4	8,4				1	4		0	0	0
		11.2.21	ifp	637	6,4		< 0,02	< 0,005	< 0,1	2	1		0	0	0
		25.2.21	ifp	642	5,1	9,7				0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	623	5,4	9,2				6	0		0	0	0
		25.3.21	ifp	642	5,9	8,2				4	2		0	0	0
		8.4.21	ifp	615	8,1	8,8				0	0		0	0	0
		22.4.21	ifp	636	9,6					6	2		0	0	0
		6.5.21	ifp	628	10,0	9,1				0	0		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
26	Kita "Rappelkiste", Primelstraße 12-13	20.5.21	ifp	626	11,9	6,8				0	0		0	0	0
		18.11.20	LWU		14,7					0	0		0	0	0
		3.12.20	LWU		12,8					5	1				
		17.2.21	LWU		9,7			< 0,005		0	1		0	0	0
		24.2.21	AKS	347	10,8		< 0,01	< 0,005		0	0		0	0	0
		17.3.21	LWU		9,9		< 0,01	< 0,005		0	0		0	0	0
		29.3.21	AKS	288	11,8		< 0,01	< 0,005		1	0	0	0	0	0
		27.4.21	AKS	305	11,8	5,6	< 0,01	< 0,005	0,11	0	0		0	0	0
		25.5.21	AKS	470	13,1	8,4	< 0,01	< 0,005	0,02	5	0		0	0	0
		1.7.21	AKS	637	17,8	8,8	0,021	< 0,005	0,02	1	0		0	0	0
26.7.21	AKS	630	19,7	8,7	0,011	< 0,005	0,05	4	0		0	0	0		
Kita "Trubelhaus", Rene- Iskin- Ring 6	24.2.21	AKS	652	7,0		0,014	< 0,005		0	0		0	0	0	
	29.3.21	AKS	310	9,0		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
	27.4.21	AKS	629	9,7	9,5	0,012	< 0,005	0,32	1	0		0	0	0	
	25.5.21	AKS	564	13,2	9,7	< 0,01	< 0,005	0,02	7	1		0	0	0	
	1.7.21	AKS	636	17,6	8,9	0,036	< 0,005	0,18	1	0		0	0	0	
	26.7.21	AKS	625	19,9	8,8	< 0,01	< 0,005	0,05	10	0		0	0	0	
	26.7.21	AKS	625	19,9	8,8	< 0,01	< 0,005	0,05	10	0		0	0	0	
Tagespflege "Basdorfer Gärten", Rene- Iskin- Ring 2	24.2.21	AKS	650	7,1		0,01	< 0,005		0	0		0	0	0	
	29.3.21	AKS	291	8,8		0,011	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
	27.4.21	AKS	630	9,9	8,7	0,013	< 0,005	0,04	1	0		1	0	0	
	3.5.21	AKS							2	0		0	0	0	
	25.5.21	AKS	571	13,8	9,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
	1.7.21	AKS	635	19,7	8,6	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0		0	0	0	
	26.7.21	AKS	633	22,4	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	10	0		0	0	0	
Blumenstr. (PW) Monitoringschacht	24.2.21	AKS	649	5,7		0,014	< 0,005		0	0		0	0	0	
	29.3.21	AKS	291	7,2		0,01	< 0,005		> 200	0	0	0	0	0	
	9.4.21	AKS							200	0		0	0	0	
	15.4.21	ifp							18	0	0			0	
	27.4.21	AKS	629	9,4	9,9	0,012	< 0,005	0,09	141	0		1	0	0	

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
		3.5.21	AKS							33	0		1	0	
		6.5.21	ifp	631	9,2	9,2	< 0,02	< 0,005	0,1				0	0	
		20.5.21	ifp	625	12,0	6,2	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		25.5.21	AKS	569	12,6	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	38	1		0	0	0
		1.7.21	AKS	638	17,4	8,7	0,011	< 0,005	0,05	4	0		0	0	0
		26.7.21	AKS	630	19,3	8,9	0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
	Karl- Marx- Siedlg. Süd, Waldkorso (PW)	24.2.21	AKS	649	6,4		0,079	< 0,005		0	0		0	0	0
		29.3.21	AKS	303	8,1		0,714	< 0,005		22	26	0	0	0	0
		9.4.21	AKS				0,033								
		15.4.21	ifp				0,047								
		27.4.21	AKS				0,039	< 0,005							
		25.5.21	AKS				0,016	< 0,005							
		1.7.21	AKS				0,036	< 0,005							
		26.7.21	AKS	636	18,4	8,8	0,013	< 0,005	0,05	0	0		0	0	0
	<b>Klosterfelde</b>														
27	Hans- Beimler- Straße (HPW)	24.2.21	AKS	489	7,5		0,011	0,008		0	0		0	0	0
		29.3.21	AKS	480	8,8		0,014	0,006		0	0	0	0	0	0
		27.4.21	AKS	477	9,8	10,2	0,019	0,017	0,13	0	0		0	0	0
		25.5.21	AKS	435	11,6	9,8	< 0,01	0,01	0,02	0	0		0	0	0
		1.7.21	AKS	490	14,8	8,8	0,036	0,007	0,02	0	0		0	0	0
		26.7.21	AKS	489	17,5	8,5	0,012	0,007	0,05	0	0		0	0	0
28	Paradiesweg (bei Nr. 9 bzw. 14)	24.2.21	AKS	500	7,2		0,013	0,035		0	0		1	0	0
		26.2.21	AKS							6	1		0	0	–
		29.3.21	AKS	491	7,4		0,031	< 0,005		0	5	0	0	0	0
	Monitoringschacht	27.4.21	AKS	467	9,0	10,3	< 0,01	< 0,005	0,14	0	0		0	0	0
		25.5.21	AKS	438	11,6	8,6	< 0,01	< 0,005	0,02	47	62		1	0	0
		27.5.21	AKS							0	0		0	0	
		1.7.21	AKS	492	16,3	8,4	0,01	0,035	0,15	0	0		0	0	0
		26.7.21	AKS	480	18,8	7,4	0,01	0,005	0,02	0	0		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet W a n d l i t z

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken	
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0	
37	Gartenstraße (bei Nr. 38)	24.2.21	AKS	505	6,7		0,026	0,068		6	0		0	0	0	
		5.3.21	AKS					0,236								
		29.3.21	AKS				0,019	0,095								
		8.4.21	ifp		7,3			0,005								
		27.4.21	AKS				0,012	0,018								
		25.5.21	AKS				< 0,01	0,07								
		11.6.21	LWU					0,048								
		1.7.21	AKS				0,01	0,008								
26.7.21	AKS				0,017	< 0,005										
38/39	Grund-/Realschule, E.-Thälmann-Straße 22	24.2.21	AKS	492	8,3		< 0,01	< 0,005		0	0		0	0	0	
		29.3.21	AKS	483	11,0		0,012	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
		27.4.21	AKS	462	11,4	9,9	0,023	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0	
		25.5.21	AKS	437	13,6	9,5	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
		1.7.21	AKS	491	18,1	7,7	0,017	0,014	0,12	0	0		0	0	0	
		26.7.21	AKS	545	21,3	8,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
40	Kita "Spatzennest", E.- Thälmann- Straße 24	24.2.21	AKS	494	9,9		< 0,01	< 0,005		0	0		0	0	0	
		18.3.21	LWU		11,2		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
		29.3.21	AKS	484	11,9		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
		27.4.21	AKS	461	10,0	9,4	< 0,01	< 0,005	0,09	0	0		0	0	0	
		25.5.21	AKS	440	14,7	9,4	< 0,01	< 0,005	0,11	0	0		0	0	0	
		1.7.21	AKS	492	19,9	7,6	< 0,01	< 0,005	0,1	0	0		0	0	0	
		26.7.21	AKS	479	22,5	6,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
87	Lanke Prendener Allee, Monitoringschacht	27.1.21	AKS	483	5,9	9,3	< 0,01	< 0,005	0,07	0	0		0	0	0	
		25.2.21	AKS	485	5,7		0,014	< 0,005		0	0		0	0	0	
		30.3.21	AKS	451	7,3		0,018	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
		28.4.21	AKS	503	8,7	4,7	0,01	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0	
		26.5.21	AKS	477	10,7	8,6	< 0,01	< 0,005	0,04	1	0		0	0	0	
		29.6.21	AKS	412	16,0	3,3	< 0,01	< 0,005	0				0	0	0	
		27.7.21	AKS	411	17,7	3,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
86	Am Obersee (bei Nr. 6, Hotel "Seeschloss")	25.2.21	AKS	501	5,7		0,046	< 0,005	0,06	0	0		0	0	0
		30.3.21	AKS	495	8,3		< 0,01	< 0,005		2	0		0	0	0
		28.4.21	AKS	518	10,1	4,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0	0
		26.5.21	AKS	374	14,1	4,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	11		0	0	0
		29.6.21	AKS	410	19,4	2,7	< 0,01	< 0,005	0,06	0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	409	20,8	2,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
89	Kita "Sonnenfeld", Bernauer Straße 7	25.2.21	AKS	496	7,0		0,018	< 0,005		0	0		0	0	0
		30.3.21	AKS	559	8,7		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		28.4.21	AKS	517	10,6	4,9	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		26.5.21	AKS	369	11,9	4,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	4		0	0	0
		29.6.21	AKS	408	16,7	3,2	0,012	< 0,005	0,04	0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	404	18,0	2,3	< 0,01	< 0,005	0,07	0	0		0	0	0
	<b>Prenden</b>														
	Ützdorfer Straße/Am Krümmen Pfuhl (Druckmindersch.)	25.2.21	AKS	532	9,8		< 0,01	0,006		0	0		0	0	0
		30.3.21	AKS				0,05	0,02							
		28.4.21	AKS				0,01	0,012							
		26.5.21	AKS	487	10,9	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	163	25		0	0	0
		3.6.21	LWU							4					
		29.6.21	AKS	478	12,1	8,4	0,011	0,021	0,03	110	0		0	0	0
		6.7.21	LWU							61					
		27.7.21	AKS	490	12,4	7,0	< 0,01	0,009	0,02	0	0		0	0	0
	<b>Schönwalde</b>														
46	Bernauer Damm / Straße zum See	23.11.20	eurofins	624	10,4	5,21	0,009	< 0,001	< 0,1	16	0		0	0	0
		14.1.21	ifp	626	6,2		< 0,02	< 0,005	0,15	2	0		0	0	0
		28.1.21	ifp	628	5,8	9,3	< 0,02	< 0,005	0,13	0	2		0	0	0
		11.2.21	ifp	633	4,9		< 0,02	< 0,005	0,18	0	0		0	0	0
		30.3.21	AKS	643	9,2		0,02	< 0,005		0	2	0	0	0	0
		22.4.21	ifp	639	9,9		< 0,02	< 0,005	< 0,10	3	7		0	0	0
		28.4.21	AKS	635	11,0	9,4	0,014	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet W a n d l i t z

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
47	Kita "Traumland", Alte Schule 5	23.11.20	eurofins	627	13,3	4,82	0,013	< 0,001	< 0,1	0	7		0	0	0
		14.1.21	ifp	629	8,6		< 0,02	< 0,005	0,4	0	5		0	0	0
		28.1.21	ifp	645	9,2	9,7	< 0,02	< 0,005	0,19	0	22		0	0	0
		11.2.21	ifp	636	9,2		< 0,02	< 0,005	0,11	0	0		0	0	0
		25.2.21	ifp	641	9,1	9,3	< 0,02	< 0,005	0,25	0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp		9,2	8,6	< 0,02	< 0,005		0	6		0	0	0
		25.3.21	ifp		7,6	8,6	< 0,02	< 0,005	0,15	7	24		0	0	0
48	Kita "Hummelwiese", Hauptstraße 19	23.11.20	eurofins	625	12,1	5,19	0,011	< 0,001	< 0,1	7	3		0	0	0
		3.12.20	LWU		14,7					4	0				
		14.1.21	ifp	630	6,4		< 0,02	< 0,005	0,15	2	0		0	0	0
		28.1.21	ifp	640	6,8	9,8	< 0,02	< 0,005	< 0,10	0	0		0	0	0
		11.2.21	ifp	639	6,2		< 0,02	< 0,005	0,12	0	0		0	0	0
		17.2.21	LWU		11,4			< 0,005		0	1		0	0	0
		25.2.21	ifp	642	6,9	9,5	< 0,02	< 0,005	0,12	0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp		6,4	9	< 0,02	< 0,005		3	2		0	0	0
		17.3.21	LWU				0,011	< 0,005		0	1		0	0	0
		25.3.21	ifp	645	6,2	7,6	< 0,02	< 0,005	0,11	2	4		0	0	0
		8.4.21	ifp	624	8,6	8,7	< 0,02	< 0,005	< 0,10	0	0		0	0	0
		22.4.21	ifp	638	9,9		< 0,02	< 0,005	< 0,10	6	2		0	0	0
		6.5.21	ifp	631	10,5	8,4				0	0		0	0	0
		20.5.21	ifp	624	11,8	8,8				0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	630	19,9	8,8	< 0,01	< 0,005	0,02	7	0		0	0	0
Karl- Göbel-Str. (PW)		25.2.21	AKS	641	8,0		0,015	< 0,005		0	0		0	0	0
		25.3.21	ifp		6,5	8									
		8.4.21	ifp	622	8,5	8,7	< 0,02	< 0,005	< 0,10	0	0		0	0	0
		6.5.21	ifp	633	10,5	8,8	0,069	< 0,005	0,11						
		20.5.21	ifp	621	13,3	7,5	< 0,02	< 0,005	0,12						
		26.5.21	AKS	632	14,0	9,5	< 0,01	< 0,005	0,04	3	1		0	0	0
		29.6.21	AKS	659	19,1	7,9	0,014	< 0,005	0,04	2	0		0	0	0
27.7.21	AKS	635	20,9	8,2	0,013	< 0,005	0,04	9	0		0	0	0		
49	Stolzenhagen Brunhildeweg / Muldestraße (Monitor.-schacht)	23.11.20	eurofins	470	10,5	5,26	< 0,005	0,014	< 0,1	36	7		31	2	0
		1.12.20	ifp										5	2	



# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
		14.1.21	ifp	464	7,1		< 0,02	0,023	1,9	-	-		-	-	-
		28.1.21	ifp	492	6,5	9,7	< 0,02	0,033	0,28	-	-		-	-	-
		25.2.21	AKS	524	7,2		< 0,01	0,024		0	0		12	0	0
		5.3.21	AKS							2	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	482	5,8	9,6	< 0,02	0,084	2						
		25.3.21	ifp	476	5,7	8,5	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		30.3.21	AKS	492	7,8		0,02	0,012		0	0	0	0	0	0
		8.4.21	ifp	461	6,9	9,1	< 0,02	< 0,005	0,36	9	3		0	0	0
		22.4.21	ifp	500	7,7		< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		27.4.21	AKS	489	10,1	8,3	< 0,01	< 0,005	0,09	0	0		0	0	0
		28.4.21	AKS	484	10,3	10	< 0,01	< 0,005	0,04	6	9		0	0	0
		6.5.21	ifp	459	8,5	10,2	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		20.5.21	ifp	507	11,8	7,5	< 0,02	< 0,005	0,11						
		26.5.21	AKS	477	10,4	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	14	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	480	15,0	8,4	0,025	0,009	0,05	2	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	465	16,7	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
59	Kita "Waldgeister", Lanker Chaussee 5	3.12.20	LWU		13,7					1	0				
		17.2.21	LWU		11,2			< 0,005		0	0		0	0	0
		25.2.21	AKS	536	9,3		0,013	0,07		1	0		0	0	0
		5.3.21	AKS					< 0,005							
		17.3.21	LWU		8,4		< 0,01	< 0,005		0	0		0	0	0
		30.3.21	AKS	450	9,9		0,022	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		28.4.21	AKS	502	11,4	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		26.5.21	AKS	506	13,2	10,3	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0
		29.6.21	AKS	478	14,9	7,6	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	475	20,6	6,9	0,015	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
	An der Kirche (PW) / Dorfstr. 43	25.2.21	AKS	540	8,4		0,015	0,135		73	81			0	0
		5.3.21	AKS					0,005							
		30.3.21	AKS	482	10,6		0,023	< 0,005		1	1	0	0	0	0
		28.4.21	AKS	475	13,4	9,3	0,015	< 0,005	0,02	26	44		0	0	0
		26.5.21	AKS	482	15,2	9,5	< 0,01	< 0,005	0,04	0	3		0	0	0
		29.6.21	AKS	477	19,3	7,4	< 0,01	< 0,005	0,09	0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	469	20,3	7,9	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
	An der Trift/Str. am See	25.2.21	AKS	528	6,3		< 0,1	< 0,005		0	0		0	0	0
		30.3.21	AKS				< 0,01	< 0,005							
		28.4.21	AKS				0,042	< 0,005							
		26.5.21	AKS				< 0,01	< 0,005							
		29.6.21	AKS				< 0,01	0,013							
		27.7.21	AKS				< 0,01	< 0,005							
	Oranienburger Ch./ Ecke Fischergasse	11.6.21	LWU					0,074							
		29.6.21	AKS					0,016							
	<b>Wandlitz</b>														
60	Prenzlauer Ch. 18 (ehem. Kreisel B109/B273)	23.11.20	eurofins	290	10,6	4,47	0,015	0,001	< 0,1	–	–		–	–	–
		14.1.21	ifp	274	6,0			< 0,005	0,45	1	8		0	0	0
		28.1.21	ifp	329	5,8	8,4	< 0,02	0,02	0,16	4	0		0	0	0
		11.2.21	ifp	564	5,3		< 0,02	< 0,005	< 0,1	0	0		0	0	0
		25.2.21	ifp	414	4,9	7,6	< 0,02	0,0055	0,44	0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	383	5,8	5,4	< 0,02	< 0,005	0,24	2	0		0	0	0
		25.3.21	ifp	332	5,6	7,6	< 0,02	< 0,005	0,21	2	0		0	0	0
		8.4.21	ifp	330	8,0	5,0	0,021	< 0,005	0,38	0	0		0	0	0
		22.4.21	ifp	360	7,8		0,02	0,0062	1	6	2		0	0	0
		29.4.21	AKS	379	9,1	7,8	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0
		6.5.21	ifp	336	8,2	5,2	0,12	0,012	1,1	0	0		0	0	0
		20.5.21	ifp	468	12,1	6,5	0,44	0,013	1,2	0	0		0	0	0
		11.6.21	LWU						2,62						
		30.6.21	AKS						0,56						
61	Bahnpromenade / Aternweg (Monitorschacht)	10.9.20	AKS	345	16,8	5,82	< 0,01	0,005	0,18	–	–		–	–	–
		26.2.21	AKS	424	5,7		0,02	< 0,005		0	0		0	0	0
		31.3.21	AKS	286	8,2		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	379	9,1	7,8	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0	0
		27.5.21	AKS	474	12,3	7,2	< 0,01	< 0,005	0,06	2	1		0	0	0
		30.6.21	AKS	479	15,9	8,8	< 0,01	0,005	0,09	0	0		0	0	0
		28.7.21	AKS	497	16,6	8,0	< 0,01	< 0,005	0,05	0	0		0	0	0
64	An den Pfühlen / Arendseer Str.	14.1.21	ifp	504	6,3		< 0,02	< 0,005	0,37	–	–		–	–	–

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
Monitoringschacht		28.1.21	ifp	481	5,8	10,1	< 0,02	0,0059	< 0,1	-	-		-	-	-
		25.2.21	ifp	515	5,2	10,1	< 0,02	< 0,005	0,28						
		26.2.21	AKS	486	5,4		0,039	0,023		3	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	476	5,6	10,2	< 0,02	0,0067	< 0,1						
		25.3.21	ifp	494	6,0	8,3	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		31.3.21	AKS	492	7,8		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		8.4.21	ifp	483	8,1	9,2	< 0,02	< 0,005	0,1						
		22.4.21	ifp	503	8,5		< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		29.4.21	AKS	480	10,0	10,7	< 0,01	< 0,005	0,02	22	2		0	0	0
		6.5.21	ifp	478	10,0	10,1	< 0,02	< 0,005	< 0,10						
		20.5.21	ifp	495	11,8	7,4	< 0,02	0,0087	0,15						
		27.5.21	AKS	477	12,4	8,9	< 0,01	< 0,005	0,11	0	0		0	0	0
	28.7.21	AKS	490	19,0	7,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
66 Liepnitzweg (bei Nr. 9) / Lanker Weg 29		23.11.20	eurofins	492	10,6	5,13	0,012	0,12	< 0,1	-	-		-	-	-
		1.12.20	ipf					0,027							
		14.1.21	ifp	472	7,4		< 0,02	0,014	0,17	0	0		0	0	0
		28.1.21	ifp	495	5,0	9,9	< 0,02	0,095	0,47	0	0		0	0	0
		14.2.21	ifp	487	6,3		< 0,02	< 0,005	0,16	0	0		0	0	0
		25.2.21	ifp	491	4,2	10,1	< 0,02	0,011	0,38	0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	481	4,5	9,8	< 0,02	0,0098	0,21	0	0		0	0	0
		25.3.21	ifp	475	6,0	7,8	< 0,02	0,014	0,15	1	1		0	0	0
		8.4.21	ifp	469	7,0	9,6	< 0,02	0,016	0,99						
		22.4.21	ifp	487	8,2		0,023	0,0056	< 0,10	8	2		0	0	0
		6.5.21	ifp	486	7,8	10,3	0,03	< 0,005	0,13	0	0		0	0	0
		20.5.21	ifp	493	11,9	7,4	< 0,02	< 0,005	0,14						
	68 Prenzlauer Chaussee 157 (Gem.-Verwaltung)		27.1.21	AKS	483	7,9	10,6	0,026	< 0,005	0,02	0	0		0	0
		31.3.21	AKS	502	8,9		0,012	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	498	10,4	9,8	< 0,01	0,015	0,06	0	0		0	0	0
		27.5.21	AKS	458	14,0	9,4	0,029	< 0,005	0,12	0	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	489	15,3	8,7	< 0,01	0,008	0,02	0	0		0	0	0
		28.7.21	AKS	485	16,3	7,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
70 Wegenerstraße / Am Hasenberg 18		23.11.20	eurofins	476	13,4	4,69	0,008	< 0,001	< 0,1	0	1		0	0	0
		14.1.21	ifp	497	6,1					0	0		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
		28.1.21	ifp	481	6,1	9,7	0,021	0,17	0,46	0	0		0	0	0
		11.2.21	ifp	457	6,0		< 0,02	< 0,005	< 0,1	0	0		0	0	0
		25.2.21	ifp	514	5,3	9,6	< 0,02	< 0,005	0,25	0	0		0	0	0
		11.3.21	ifp	473	5,6	9,5	< 0,02	0,014	0,18	0	0		0	0	0
		25.3.21	ifp	483	5,0	8,4	< 0,02	< 0,005	< 0,10	0	2		0	0	0
		8.4.21	ifp	508	7,9	8,8	< 0,02	< 0,005	< 0,10	0	0		0	0	0
		22.4.21	ifp	488	8,5		< 0,02	< 0,005	< 0,10	4	2		0	0	0
		6.5.21	ifp	473	8,8	10,1	< 0,02	< 0,005	0,1	0	0		0	0	0
		20.5.21	ifp	523	11,8	7,2	< 0,02	< 0,005	0,72	0	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	482	17,3	8,2	< 0,01	< 0,005	0,05	0	0		0	0	0
79	Gymnasium, Prenzlauer Chaussee 130	3.12.20	LWU		12,4					1	0				
		26.2.21	AKS	485	7,7		< 0,01	0,02		0	0		0	0	0
		31.3.21	AKS	495	10,6		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	498	11,4	9,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		27.5.21	AKS	473	12,7	9,6	< 0,01	< 0,005	0,06	0	1		0	0	0
		30.6.21	AKS	477	18,4	8,5	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0		0	0	0
		28.7.21	AKS	476	20,1	7,1	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
80	Grundschule, An der Sporthalle 5	3.12.20	LWU		13,7					1	0				
		26.2.21	AKS	483	8,8		< 0,01	0,009		0	0		0	0	0
		27.5.21	AKS	467	13,0	9,5	< 0,01	0,022	0,02	0	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	477	17,7	8,4	< 0,01	0,013	0,02	0	0		0	0	0
		28.7.21	AKS	471	19,2	8,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
81	Haus am Wandlitzsee, Prenzlauer Ch. 148	31.3.21	AKS	501	10,8		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	497	10,8	9,8	< 0,01	0,006	0,11	0	0		0	0	0
		27.5.21	AKS	472	13,4	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	490	15,9	8,5	0,01	< 0,005	0,18	0	0		0	0	0
82	Montessori- Kita, Thälmannstraße 3	3.12.20	LWU		14,3					1	0				
		17.2.21	LWU		11,2			< 0,005		0	0		0	0	0
		26.2.21	AKS	488	8,6		< 0,01	0,01		0	0		0	0	0
		17.3.21	LWU		8,4		< 0,01	< 0,005		0	0		0	0	0
		31.3.21	AKS	503	10,2		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	498	10,5	9,9	0,013	< 0,005	0,16	0	1		0	0	0

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet W a n d l i t z

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken	
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0	
84	Kita "Pusteblume", Thälmannstraße 95-97	27.5.21	AKS	498	12,8	9,3	< 0,01	< 0,005	0,06	0	0		0	0	0	
		30.6.21	AKS	489	15,3	8,2	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0		0	0	0	
		28.7.21	AKS	481	15,7	7,2	< 0,01	< 0,005	0,05	0	1		0	0	0	
		3.12.20	LWU		14,8						0	0				
		17.2.21	LWU		12,3			< 0,005			0	0		0	0	0
		26.2.21	AKS	483	6,3		< 0,01	< 0,005			0	0		0	0	0
		17.3.21	LWU		9,7		< 0,01	< 0,005			0	0		0	0	0
		31.3.21	AKS	495	9,0		< 0,01	< 0,005			0	0	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	498	10,2	9,9	< 0,01	< 0,005	0,05		0	0		0	0	0
		27.5.21	AKS	468	12,9	9,2	< 0,01	< 0,005	0,02		0	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	487	18,2	7,9	< 0,01	< 0,005	0,06	0	0		0	0	0	
		28.7.21	AKS	485	18,0	7,1	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
	Fontaneallee/Rheinallee (PW)	26.2.21	AKS	485	6,0		0,015	0,316		6	0		0	0	0	
		5.3.21	AKS					< 0,005								
	Monitoringschacht	11.3.21	ifp	480	4,8	9,5	< 0,2	0,071	0,58							
		31.3.21	AKS	503	9,2		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0	
		29.4.21	AKS	497	9,9	10	< 0,01	0,016	0,04	1	0		0	0	0	
		27.5.21	AKS	477	11,8	9,6	< 0,01	< 0,005	0,26	0	0		0	0	0	
		30.6.21	AKS	491	14,9	8,8	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0	
		28.7.21	AKS	485	14,5	8,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0	
	Hagenstraße (Monitoringschacht)	26.2.21	AKS	515	5,0		< 0,01	0,018		0	0		0	0	0	
		31.3.21	AKS	484	8,3		0,011	< 0,005		0	3	0	0	0	0	
		29.4.21	AKS	492	9,5	9,8	< 0,01	< 0,005	0,05	0	1		0	0	0	
		27.5.21	AKS	484	13,0	9,2	< 0,01	< 0,005	0,05	0	7		0	0	0	
		30.6.21	AKS	484	17,1	8,7	< 0,01	0,008	0,02	0	0		0	0	0	
		28.7.21	AKS	490	18,3	8,2	< 0,01	0,006	0,02	1	0		0	0	0	
	Kastanienallee/Töppersberg (Monitoringschacht)	26.2.21	AKS	483	7,0		0,01	0,186		10	5		0	0	0	
		5.3.21	AKS					0,157								
		11.3.21	ifp	477	6,6	9,5	< 0,02	< 0,005	0,31							
		18.3.21	ifp		6,6			0,0071								

# Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet Wandlitz

28-tägig Verlaufskontrolle ; Letzte Aktualisierung: 02.08.2021

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Pseudomonas	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O <sub>2</sub> /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	–	–	–	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	0
		31.3.21	AKS	493	8,8		< 0,01	< 0,005		1	1	0	0	0	0
		29.4.21	AKS	497	10,3	10	< 0,01	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0
		27.5.21	AKS	471	13,3	10	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		30.6.21	AKS	489	15,4	9,3	0,026	0,174	0,43	0	0		0	0	0
		6.7.21	LWU					0,011							
		28.7.21	AKS	482	20,4	7,9	< 0,01	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0
	<b>Zerpenschleuse</b>														
	Hafendorf (Großwasserzählerschacht)	30.3.21	AKS	494	8,4		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		28.4.21	AKS	515	10,2	8,5	< 0,01	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0
		26.5.21	AKS	462	13,1	8,9	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		29.6.21	AKS	475	17,3	7,8	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	480	19,7	6,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
100	Kita "Eichhörnchen", Unter den Eichen 1	30.3.21	AKS	491	8,9		< 0,01	< 0,005		0	0	0	0	0	0
		28.4.21	AKS	514	9,8	10,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0
		26.5.21	AKS	450	11,8	9,0	0,014	< 0,005	0,02	0	1		0	0	0
		29.6.21	AKS	474	16,2	7,08	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0		0	0	0
		27.7.21	AKS	481	17,0	7,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0		0	0	0