

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigkeit, 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
Basdorf														
1	Bernauer Waldweg/Zur Heide (Monitor-Sch.)	24.1.23	AKS	281	6,3	5,4	0,014	< 0,005	0,03	3	1	0	0	0
2	An der Wildbahn / Heidblöße (Monitor-Sch.)	24.1.23	AKS	283	6,3	6,2	0,018	< 0,005	0,06	1	1	0	0	0
3	Summter Str. (PW) Monitoringschacht	24.1.23	AKS	284	5,5	6,3	0,013	< 0,005	0,08	2	0	0	0	0
4	Blumenstr. (PW) Monitoringschacht	24.1.23	AKS	282	5,2	6,5	< 0,01	< 0,005	0,1	1	3	0	0	0
5	Karl- Marx- Siedlg. Süd, Waldkorso (PW)	24.1.23	AKS	285	7,0	6,4	< 0,01	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
6	Lanker Str., Am Waldesrand (Mon.-Schacht)	24.1.23	AKS	285	7,8	5,7	< 0,01	< 0,005	0,05	1	1	0	0	0
7	Grund-/Gesamtschule, Primelstraße 12													
8	Kita "Rappelkiste", Primelstraße 12-13	24.1.23	AKS	289	9,9	6,4	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
9	Seniorenhof am Teich, Eschenweg 1													
10	Tagespflege "Basdorfer Gärten", Rene- Iskin- Ring 2	24.1.23	AKS	282	7,2	6,8	< 0,01	< 0,005	0,02	2	1	0	0	0
11	Kita "Trubelhaus", Rene- Iskin- Ring 6													
Klosterfelde														
12	Hans- Beimler- Straße (HPW)	24.1.23	AKS	478	7,7	10,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	3	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
13	Paradiesweg (Monitoringschacht)	24.1.23	AKS	479	6,2	10,0	< 0,01	< 0,005	0,02	4	3	0	0	0
14	Gartenstraße (bei Nr. 38)													
15	Grund-/Realschule, E.-Thälmann-Straße 22													
16	Kita "Spatzennest", E.- Thälmann- Straße 24													
	Lanke													
17	Prendener Allee, Monitoringschacht	25.1.23	AKS	487	7,1	9,9	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0	0	0	0
18	Am Obersee (Druckminderventil Betriebsgebäude)	25.1.23	AKS	518	8,3	9,9	0,023	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
Stolzenhagen														
24	Brunhildeweg / Muldestraße (Monitor.-schacht)	26.1.23	AKS	500	7,0	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
25	Dorfstraße 43	26.1.23	AKS	495	7,5	10,3	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
26	An der Trift/Str. am See - DEST													
27	Kita "Waldgeister", Lanker Chaussee 5													
28	Kita "Alfons Zitterbacke", Lanker Chaussee 6 (ASB)	26.1.23	AKS	484	6,5	9,9	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
Wandlitz														
29	Prenzlauer Chaussee 157 (Gem.-Verwaltung)	26.1.23	AKS	480	7,4	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
30	Fontaneallee/Rheinallee (Monitoringschacht)	26.1.23	AKS	475	6,3	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
31	An den Pfühlen / Arendseer Str. (Monitoringschacht)	26.1.23	AKS	462	6,9	10,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
32	Kastanienallee/Töppersberg (Monitoringschacht)	26.1.23	AKS	496	6,4	10,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
33	Am Hasenberg 8													
34	Hagenstraße (Monitoringschacht)	26.1.23	AKS	507	6,0	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
35	Blumensiedlung (Asterweg), Monitoringschacht	26.1.23	AKS	503	6,2	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
36	Gymnasium, Prenzlauer Chaussee 130	26.1.23	AKS	506	7,7	10,2	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
37	Grundschule, An der Sporthalle 5													
38	Montessori- Kita, Thälmannstraße 3	26.1.23	AKS	465	7,5	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
39	Kita "Pustebume", Thälmannstraße 95-97													
40	Haus am Wandlitzsee, Prenzlauer Ch. 148	26.1.23	AKS	480	7,5	10,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
Zerpenschleuse														
41	Hafendorf, Zum Wasserkreuz (Groß-WZ-Schacht)	26.1.23	AKS	494	6,7	10,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	2	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 08.02.2023

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
42	Kita "Eichhörnchen", Unter den Eichen 1													
Schmachtenhagen														
43	Schmacht. Dorfanger (PW), Monitoringschacht	25.1.23	AKS	485	6,9	10,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	2	0	0	0
44	Siedlg. Bernöwe, Bernöwer Dorfstr. (Monit.-schacht)	25.1.23	AKS	483	6,9	9,9	0,033	< 0,005	0,12	1	0	0	0	0
Wensickendorf														
45	Berliner Weg, FFW (Monitoringschacht)	25.1.23	AKS	480	6,8	10,5	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
Zehlendorf														
46	Alte Dorfstr. 2 - Gesch.-stelle NWA	25.1.23	AKS	502	7,3	10,1	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0

